

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.02520/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЁКЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» (ООО «ДЁКЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ»). Место нахождения и адрес юридического лица: 445037, Россия, Самарская область, г.о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 29, помещ. 6. Адрес места осуществления деятельности: 445043, Россия, Самарская обл., г.Тольятти, территория ОЭЗ ППТ, магистраль 3-я, участок №10. ОГРН 1236300029877. ИНН 6320077395. Телефон: +7 (939) 715-17-55, адрес электронной почты: info.dfs@docke.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЁКЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» (ООО «ДЁКЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ»). Место нахождения и адрес юридического лица: 445037, Россия, Самарская область, г.о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 29, помещ. 6. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 445043, Россия, Самарская обл., г.Тольятти, территория ОЭЗ ППТ, магистраль 3-я, участок №10. ОГРН 1236300029877. ИНН 6320077395.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубнинская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное модульное из поливинилхлорида на основе каменно-полимерного композита «SPC», торговой марки Döcke Tavola, серий: Standard, Premium, без подложки, толщиной от 4 до 8 мм, плотностью от 1900 до 2100 кг/м³, применяемое внутри помещений, в том числе, на путях эвакуации, выпускаемое по ТУ 22.23.15-001-72529539-2025 «Покрытие напольное модульное из поливинилхлорида «SPC» от 03.12.2025. Серийный выпуск.

код ОКПД 2	22.23.15.000
код ТН ВЭД ЕАЭС	3918 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-209/03-2026 от 23.03.2026, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90. Акта о результатах анализа состояния производства № 02-ОС/06-02/26 от 09.02.2026, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: в картонных коробках, на ровной поверхности, в сухом закрытом помещении, при температуре воздуха не ниже +15°C и не выше +28°C, влажностью воздуха от 40 до 50 %, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Не допускается хранение напольного покрытия совместно с органическими растворителями или веществами, их содержащими.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.

Дата изготовления единицы продукции – 09.02.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 26.03.2026 по 25.03.2031



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Гареева Дина Рустамовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C-RU.ПБ68.В.02520/26

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространения пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.4.18 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 4.20 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



М.П. **Руководитель**
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Гареева Дина Рустамовна
(фамилия, имя, отчество)